

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском
районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском,
Романовском и Ребрихинском районах

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул,
дом 18, тел.: 3856222315, e-mail: zavialovo@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512744



Н.Н. Нечунаев
09.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-35/03202-25 от 09.06.2025

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА " БЕЛОВСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (ИНН 2266021669 ОГРН 1052201184947)

Юридический адрес: 658531, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н РЕБРИХИНСКИЙ, С. БЕЛОВО, УЛ. БЫКОВА Д.28

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Беловский сельсовет, с Белово, ул Быкова, 28

Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Место отбора: распределительная сеть, Водозаборная колонка (р/с) к.т № 01635407106.10110.0029, край,
Алтайский, р-н, Ребрихинский, с, Георгиевка, ул. Смирнова, 1

Условия отбора:

Дата и время отбора: 03.06.2025 14:35 - 14:45

Ф.И.О., должность: Поротникова Галина Ивановна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском,
Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.06.2025 15:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №103-ПК от 23 января 2025 г.

Дополнительные сведения:

Отбор от 3 июня 2025 г.

Протокол предоставлен Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
отбора в ИЛ (ИЛЦ).

ИЛЦ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 22-01-35/03202-25 от 09.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Образцы (пробы): 22-01-35/03202-05.06-25

10. Методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31868-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

при необходимости:

п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, УТ-4302	208668
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	125
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2557
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2579
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1070066

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 03.06.2025 14:20

дата начала испытаний 03.06.2025 14:20, дата окончания испытаний 06.06.2025 14:39

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Вкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	градус цветности	8,4±2,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18
Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 03.06.2025 16:00

дата начала испытаний 03.06.2025 16:00, дата окончания испытаний 05.06.2025 12:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, п. 9.2
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 20 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Отметка за оформление протокола:

А.З.И.наухова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 22-01-35/03202-25 от 09.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском
районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском,
Романовском и Ребрихинском районах

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул,
дом 18, тел.: 3856222315, e-mail: zavialovo@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512744

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Н.Н. Нечунаев
09.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-35/03201-25 от 09.06.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА " БЕЛОВСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (ИНН 2266021669 ОГРН 1052201184947)

2. **Юридический адрес:** 658531, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н РЕБРИХИНСКИЙ, С. БЕЛОВО, УЛ. БЫКОВА Д.28

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Беловский сельсовет, с Белово, ул Быкова, 28

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водозаборная колонка (р.с) к.т.№01635407101.10110.0016, Алтайский край, м.р-н Ребрихинский,
с.п. Беловский сельсовет, с Белово, ул Советская, 26

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 03.06.2025 13:55 - 14:05

Ф.И.О., должность: Поротникова Галина Ивановна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском,
Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах»

Средства доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Время доставки в ИЛЦ: 03.06.2025 15:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №103-ПК от 23 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 3 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 22-01-35/03201-25 от 09.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата (пробы): 22-01-35/03201-05.06-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Бачка водяная, УТ-4302	208668
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	125
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2557
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2579
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1070066

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 03.06.2025 16:20
дата начала испытаний 03.06.2025 16:20, дата окончания испытаний 06.06.2025 14:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,6±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	градус цветности	9,8±2,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 03.06.2025 16:00
дата начала испытаний 03.06.2025 16:00, дата окончания испытаний 05.06.2025 12:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, п. 9.2
2	Бактерии (обобщенные) фекального характера (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общественное микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Ответственный за оформление протокола:
А.В. Карнаухова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 22-01-35/03201-25 от 09.06.2025