

С. Кувово

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском
районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском,
Романовском и Ребрихинском районах

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altce.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул,
дом 18, тел.: 3856222315, e-mail: zavialovo@altce.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512744



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

Н.Н. Нечунаев

12.05.2025

объект 9.06.25.2



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-35/02204-25 от 12.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА " БЕЛОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (ИНН 2266021669 ОГРН 1052201184947)

2. Юридический адрес: 658531, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н РЕБРИХИНСКИЙ, С. БЕЛОВО, УЛ. БЫКОВА Д.28

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Беловский сельсовет, с Белово, ул Быкова, 28

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина к.т № 01635407101.10320.0016, Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Беловский сельсовет, с Белово, ул Советская, 22А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.05.2025 13:00 - 13:10

Ф.И.О., должность: Поротникова Галина Ивановна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.05.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №103-ПК от 23 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 5 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 22-01-35/02204-25 от 12.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 22-01-35/02204-05.06-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод

титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, УТ-4302	208668
2	Иономеры лабораторные, И-160МИ	2381
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	125
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2557
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2579
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1070066

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 05.05.2025 15:00

дата начала испытаний 05.05.2025 15:00, дата окончания испытаний 12.05.2025 09:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,0±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
2	Общая жесткость	°Ж	6,1±0,9	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А)
3	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,7±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	Общая минерализация	мг/дм ³	664,6±9,3	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	2,9±0,3	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
8	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
9	Цветность	градус цветности	9,8±2,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 05.05.2025 15:00

дата начала испытаний 05.05.2025 15:00, дата окончания испытаний 08.05.2025 00:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Ответственный за оформление протокола:
А.В. Карнаухова, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 22-01-35/02204-25 от 12.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском
районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском,
Романовском и Ребрихинском районах

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул,
дом 18, тел.: 3856222315, e-mail: zavialovo@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512744



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

Н.Н. Нечунаев

12.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-35/02203-25 от 12.05.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА " БЕЛОВСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (ИНН 2266021669 ОГРН 1052201184947)

2. **Юридический адрес:** 658531, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н РЕБРИХИНСКИЙ, С. БЕЛОВО, УЛ. БЫКОВА Д.28

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Беловский сельсовет, с Белово, ул Быкова, 28

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** в/б к.т № 01635407101.10150.0016, Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Беловский
сельсовет, с Белово, ул Советская, 22

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 05.05.2025 13:05 - 13:15

Ф.И.О., должность: Поротникова Галина Ивановна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском,
Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.05.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №103-ПК от 23 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 5 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 22-01-35/02203-25 от 12.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 22-01-35/02203-05.06-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, УТ-4302	208668
2	Иономеры лабораторные, И-160МИ	2381
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	125
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2557
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2579
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1070066

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 05.05.2025 15:00
дата начала испытаний 05.05.2025 15:00, дата окончания испытаний 12.05.2025 08:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,1±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
2	Общая жесткость	°Ж	6,2±0,9	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А)
3	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,6±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	Общая минерализация	мг/дм ³	678,4±9,5	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	3,0±0,3	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
8	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
9	Цветность	градус цветности	9,5±2,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 05.05.2025 15:00
дата начала испытаний 05.05.2025 15:00, дата окончания испытаний 08.05.2025 00:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Ответственный за оформление протокола:
А.В. Карнаухова, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 22-01-35/02203-25 от 12.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском
районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском,
Романовском и Ребрихинском районах

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радишева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул,
дом 18, тел.: 3856222315, e-mail: zavialovo@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512744



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

Н.Н. Нечунаев
12.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-35/02201-25 от 12.05.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА " БЕЛОВСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (ИНН 2266021669 ОГРН 1052201184947)

2. **Юридический адрес:** 658531, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н РЕБРИХИНСКИЙ, С. БЕЛОВО, УЛ. БЫКОВА Д.28

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Беловский сельсовет, с Белово, ул Быкова, 28

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водозаборная колонка (р.с) к.т.№01635407101.10110.0016, Алтайский край, м.р-н Ребрихинский,
с.п. Беловский сельсовет, с Белово, ул Советская, 26

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 05.05.2025 13:15 - 13:25

Ф.И.О., должность: Поротникова Галина Ивановна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском,
Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.05.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №103-ПК от 23 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 5 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 22-01-35/02201-25 от 12.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 22-01-35/02201-05.06-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, УТ-4302	208668
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	125
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2557
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2579
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1070066

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 05.05.2025 15:00
дата начала испытаний 05.05.2025 15:00, дата окончания испытаний 07.05.2025 11:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,6±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	градус цветности	9,4±2,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 05.05.2025 15:00
дата начала испытаний 05.05.2025 15:00, дата окончания испытаний 08.05.2025 00:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Ответственный за оформление протокола:
А.В. Карнаухова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 22-01-35/02201-25 от 12.05.2025

с. Георгиевка

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском
районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском,
Романовском и Ребрихинском районах

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcege.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул,
дом 18, тел.: 3856222315, e-mail: zavialovo@altcege.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512744



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

Н.Н. Нечунаев

12.05.2025

09.06.25



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-35/02207-25 от 12.05.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА " БЕЛОВСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (ИНН 2266021669 ОГРН 1052201184947)

2. **Юридический адрес:** 658531, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н РЕБРИХИНСКИЙ, С. БЕЛОВО, УЛ. БЫКОВА Д.28

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Беловский сельсовет, с Белово, ул Быкова, 28

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** скважина, скважина к.т № 01635407106.10320.0029, Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п.
Беловский сельсовет, с Георгиевка, ул Смирнова, 1, а

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 05.05.2025 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Поротникова Галина Ивановна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском,
Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.05.2025 12:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №103-ПК от 23 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 5 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 22-01-35/02207-25 от 12.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 22-01-35/02207-05.06-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1.2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод

титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, УТ-4302	208668
2	Иономеры лабораторные, И-160МИ	2381
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	125
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2557
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2579
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1070066

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 05.05.2025 12:50

дата начала испытаний 05.05.2025 12:50, дата окончания испытаний 12.05.2025 09:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,0±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
2	Общая жесткость	°Ж	5,0±0,8	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А)
3	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,6±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	Общая минерализация	мг/дм ³	521,0±7,3	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	2,6±0,3	Не более 5	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
8	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
9	Цветность	градус цветности	9,0±2,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 05.05.2025 12:50

дата начала испытаний 05.05.2025 12:50, дата окончания испытаний 12.05.2025 21:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Ответственный за оформление протокола:
А.В. Карнаухова, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 22-01-35/02207-25 от 12.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском
районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском,
Романовском и Ребрихинском районах

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул,
дом 18, тел.: 3856222315, e-mail: zavialovo@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512744



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.Н. Нечунаев
12.05.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-35/02206-25 от 12.05.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА " БЕЛОВСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (ИНН 2266021669 ОГРН 1052201184947)

2. **Юридический адрес:** 658531, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н РЕБРИХИНСКИЙ, С. БЕЛОВО, УЛ. БЫКОВА Д.28

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Беловский сельсовет, с Белово, ул Быкова, 28

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопровод, в/б к.т № 01635407106.10150.0029, край, Алтайский, р-н, Ребрихинский, с,
Георгиевка, ул, Смирнова, 1, 1А

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 05.05.2025 11:05 - 11:15

Ф.И.О., должность: Поротникова Галина Ивановна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском,
Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.05.2025 12:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №103-ПК от 23 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 5 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 22-01-35/02206-25 от 12.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 22-01-35/02206-05.06-25**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод

титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, УТ-4302	208668
2	Иономеры лабораторные, И-160МИ	2381
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	125
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2557
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2579
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1070066

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 05.05.2025 12:50

дата начала испытаний 05.05.2025 12:50, дата окончания испытаний 12.05.2025 09:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,0±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (издание 2018 г.)
2	Общая жесткость	°Ж	5,0±0,8	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А)
3	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,6±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	Общая минерализация	мг/дм ³	532,4±7,5	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	2,5±0,3	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
8	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
9	Цветность	градус цветности	8,7±2,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 05.05.2025 12:50

дата начала испытаний 05.05.2025 12:50, дата окончания испытаний 12.05.2025 21:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Ответственный за оформление протокола:
А.В. Карнаухова, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 22-01-35/02206-25 от 12.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском
районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском,
Романовском и Ребрихинском районах

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул,
дом 18, тел.: 3856222315, e-mail: zavialovo@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512744



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

Н.Н. Нечунаев

12.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-35/02205-25 от 12.05.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА " БЕЛОВСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (ИНН 2266021669 ОГРН 1052201184947)

2. **Юридический адрес:** 658531, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н РЕБРИХИНСКИЙ, С. БЕЛОВО, УЛ. БЫКОВА Д.28

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Беловский сельсовет, с Белово, ул Быкова, 28

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** распределительная сеть, Водозаборная колонка (р/с) к.т № 01635407106.10110.0029, край,
Алтайский, р-н, Ребрихинский, с, Георгиевка, ул, Смирнова, 1

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 05.05.2025 11:15 - 11:25

Ф.И.О., должность: Поротникова Галина Ивановна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском,
Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.05.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №103-ПК от 23 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 5 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 22-01-35/02205-25 от 12.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 22-01-35/02205-05.06-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, УТ-4302	208668
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	125
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2557
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2579
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1070066

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 05.05.2025 13:00
дата начала испытаний 05.05.2025 13:00, дата окончания испытаний 07.05.2025 11:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Грибок	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	градус цветности	8,6±2,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 05.05.2025 13:00
дата начала испытаний 05.05.2025 13:00, дата окончания испытаний 08.05.2025 00:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Ответственный за оформление протокола:
А.В. Карнаухова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 22-01-35/02205-25 от 12.05.2025